

Dra. ROSER REIG RIUS, directora de **INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L.**, con CIF B-65324238 y domicilio en C/ Garcilaso, 4, de Sabadell,

CERTIFICA:

Que INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L. ha avaluado la eficacia del equipo **“Airdog Model X5”** que **SODECA, S.L.U.** comercializa, analizando el aire ambiental: bacterias aerobias totales y hongos, antes y después del tratamiento ambiental con el equipo objeto de estudio.

Según los ensayos realizados en el laboratorio INDUSTRIAL LAB R.REIG, el equipo **Airdog Model X5** testado ha mostrado **una tasa de reducción** de las bacterias aerobias totales ambientales **superior al 95%** y de los hongos ambientales **superior al 94%**, después de dos horas de funcionamiento del equipo.

Después de dos horas de funcionamiento del equipo **Airdog Model X5 NO se ha detectado presencia de ozono** en el ambiente tratado (**< 0,001 ppm**).

Sabadell, 16 de diciembre del 2020



INDUSTRIAL LAB R.Reig
Garcilaso, 4 bxs.
08201 SABADELL

Dra. Roser Reig

Directora