

Dra. ROSER REIG RIUS, directora de **INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L.**, con CIF B-65324238 y domicilio en C/ Garcilaso, 4, de Sabadell,

CERTIFICA:

Que INDUSTRIAL LAB R. REIG, S.L. ha obtenido, por cuenta de **SODECA, S.L.U.**, una cepa de MengoVirus vMCo CECT100000 procedente de la Colección Española de Cultivos Tipo.

El Mengovirus es un virus de la familia Picornaviridae, la misma a la que pertenece el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. Debido a su parecido, este virus se ha utilizado para certificar las pruebas de desinfección del SARS-CoV-2 según la norma UNE-EN 14476 (*Antisépticos y desinfectantes químicos; ensayo cuantitativo de suspensión para la evaluación de la actividad viricida en medicina; métodos de ensayo y requisitos*) para evaluar la eficacia del equipo "Airdog Modelo X5" que SODECA, S.L.U. comercializa, analizando el aire inoculado con el virus a la salida de aire del equipo antes y después del tratamiento.

Según los ensayos realizados en el laboratorio INDUSTRIAL LAB R. REIG, el equipo Airdog Modelo X5 testado ha demostrado, a partir de los 30 minutos, una actividad antivírica sobre los virus inoculados del 100%.

Después de dos horas de funcionamiento del equipo **Airdog Model X5 NO se ha detectado presencia de ozono** en el ambiente tratado (< 0,001 ppm).

Sabadell, 16 de Diciembre del 2020



INDUSTRIAL LAB R.Reig
Garcilaso, 4 bxs.
08201 SABADELL

Dra. Roser Reig

Directora



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut
LABORATORI DE SALUT AMBIENTAL
I ALIMENTÀRIA: LSAA-155-01



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios
LABORATORIO DE CONTROL

